Analytik Institut Rietzler GmbH | Ziegelhütte 3 | 91522 Ansbach

WV Osterwarngau e. G.
Karl Betzinger und Harald Stanke
Birkenweg 3e
83627 Warngau

Analytik Institut Rietzler GmbH
Laborstandort Ansbach
Ziegelhütte 3
91522 Ansbach

Telefon 0981 97 25 77-20
Telefax 0981 97 25 77-22

labor-ansbach@rietzler-analytik.de
www.rietzler-analytik.de

PRÜFBERICHT CB2612206/WGMRC1136-ed

Auftraggeber:	WV Osterwarngau e. G. Karl Betzinger und Harald Stanke
Auftraggeber Adresse:	Birkenweg 3e, 83627 Warngau
Ihr Zeichen/Bestell-Nr.:	
Probenahmeort:	Kleinfeld 1, Warngau 47.85672, 11.72926
Probenehmer:	Herr Scheben (in QM-System eingebunden)
Probenahmeverfahren:	siehe unten
Probenahmedatum:	03.11.2026
Probeneingangsdatum:	04.11.2026
Prüfzeitraum:	04.11.2026 - 06.11.2026
Gesamtseitenzahl:	3

TrinkwV 2023 Parameter der Gruppe A

Untersuchungsergebnis Trinkwasser

Probenbezeichnung				**Milchkammer, WB, ZH 1230/0182/00255**
Labornummer				CP2669976
Probenahmedatum				03.11.26-09:05h
Probenahmeort				Kleinfeld 1, Warngau 47.85672, 11.72926
Bezugsmatrix				Trinkwasser
Parameter	**Methode**	**Einheit**	**Grenzwert**	
Probenahmetechnik Mikrobiologie	DIN EN ISO 19458:2006-12*			Zweck A
Temperatur PN Mikrobiologie	DIN 38404-C4 :1976-12*	°C		12,1
Probenahmetechnik Chemie				-
Färbung, qualitativ	DIN EN ISO 7887 Verf.A:2012-04*			farblos

Untersuchungsergebnis Trinkwasser

Probenbezeichnung				**Milchkammer, WB, ZH 1230/0182/00255**
Labornummer				CP2669976
Probenahmedatum				03.11.26-09:05h
Probenahmeort				Kleinfeld 1, Warngau 47.85672, 11.72926
Bezugsmatrix				Trinkwasser
Parameter	Methode	Einheit	Grenzwert	
Trübung, qualitativ	DIN EN ISO 7027 (C2):2000-04*			klar
Geschmack	DEV B 1/2 Teil 2:1971*			ohne
Geruch. qualitativ	DIN EN 1622, Anh.C:2006-10*			ohne
Bodensatz	visuell			ohne
Temperatur	DIN 38404-C4 :1976-12*	°C		12,1
pH-Wert v. Ort	DIN EN ISO 10523 (C5):2012-04*		6,5 - 9,5	7,55
Leitf. (v. Ort,25°C)	DIN EN 27888 (C8):1993-11*	µS/cm	2790	529
Sauerstoff v.Ort	DIN ISO 17289 (G25):2014-12*	mg/l		9,4
Freies Chlor v. Ort	DIN EN ISO 7393-2 (G4-2):2019-03*	mg/l		<0,05
Enterokokken	DIN EN ISO 7899-2 (K15):2000-11*	KBE/100ml	0	0
Koloniezahl bei 22°C	TrinkwV 2023 §43 Abs. 3*	1/ml	100	1
Koloniezahl bei 36°C	TrinkwV 2023 §43 Abs. 3*	1/ml	100	0
E.coli	DIN EN ISO 9308-2 (K 6-1):2014-06*	1/100ml	0	0
Coliforme Bakterien	DIN EN ISO 9308-2 (K 6-1):2014-06*	1/100ml	0	0
spektr.Abs.Koeff.436nm	DIN EN ISO 7887 Verf.B:2012-04*	m-1	0,5	<0,1
Trübung	DIN EN ISO 7027-1 (C21):2016-11*	FNU	1	0,69
pH-Wert	DIN EN ISO 10523 (C5):2012-04*		6,5 - 9,5	7,47
Messtemperatur pH	DIN 38404-C4:1976-12*	°C		20,3
Leitfähigkeit (25°C)	DIN EN 27888 (C8):1993-11*	µS/cm	2790	534

< = Messwert unterhalb der angegebenen Bestimmungsgrenze des Verfahrens.

Die Anforderungen nach TrinkwV 2023 werden von allen untersuchten Parametern erfüllt.

Anlage:
- Probenahmeprotokoll

Analytik Institut Rietzler GmbH, Ansbach, den 06.11.2026

i. A. Marena Moritz
Kundenbetreuung Ansbach
M. Sc. Nachhaltige Chemie

Die Akkreditierung gilt für die im Prüfbericht mit * gekennzeichneten Prüfverfahren. | Modifizierte Normverfahren sind durch den Zusatz (mod.) im Prüfbericht gekennzeichnet. | Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Proben, wie erhalten. | Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors nicht auszugsweise vervielfältigt werden.