Analytik Institut Rietzler GmbH | Ziegelhütte 3 | 91522 Ansbach

WBV Oberwarngau
Wallbergstraße 5
83627 Warngau

Analytik Institut Rietzler GmbH
Laborstandort Ansbach
Ziegelhütte 3
91522 Ansbach

Telefon 0981 97 25 77-20
Telefax 0981 97 25 77-22

labor-ansbach@rietzler-analytik.de
www.rietzler-analytik.de

PRÜFBERICHT CB2110389/WGMRC103-cn

Auftraggeber:	WBV Oberwarngau
Auftraggeber Adresse:	Wallbergstraße 5, 83627 Warngau
Ihr Zeichen/Bestell-Nr.:	
Probenahmeort:	WBV Oberwarngau, Taubenbergstraße 33, Warngau
Probenehmer:	Wasserproben Rain (J. Scheben) - zertifiziert
Probenahmedatum:	06.10.2021
Probeneingangsdatum:	07.10.2021
Prüfzeitraum:	07.10.2021 - 12.10.2021
Gesamtseitenzahl:	2

TrinkwV 2018 Parameter der Gruppe A

Untersuchungsergebnis Trinkwasser

Probenbezeichnung				**Rathaus, Keller, Zulauf, Zapfhahn 1230/0182/00810**
Labornummer				CP2140589
Probenahmedatum				06.10.21-08:15h
Probenahmeort				Taubenbergstraße 33, Warngau
Parameter	**Methode**	**Einheit**	**Grenzwert**	
Färbung, qualitativ	DIN EN ISO 7887 Verf.A:2012-04*			farblos
Trübung, qualitativ	DIN EN ISO 7027-C2:2000-04*			klar
Geschmack	DEV B 1/2 Teil 2:1971*			ohne
Geruch. qualitativ	DIN EN 1622, Anh.C:2006-10*			ohne

Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors nicht auszugsweise vervielfältigt werden. | Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Proben, wie erhalten.
Bei der Bewertung der Konformität mit den Regelwerken wird die MU nicht berücksichtigt. | Die Akkreditierung gilt für die im Prüfbericht mit * gekennzeichneten Prüfverfahren.

Untersuchungsergebnis Trinkwasser

Probenbezeichnung				**Rathaus, Keller, Zulauf, Zapfhahn 1230/0182/00810**
Labornummer				CP2140589
Probenahmedatum				06.10.21-08:15h
Probenahmeort				Taubenbergstraße 33, Warngau
Parameter	Methode	Einheit	Grenzwert	
Bodensatz	visuell			ohne
Temperatur	DIN 38404-C4 :1976-12*	℃		14,1
pH-Wert v. Ort	DIN EN ISO 10523 (C5):2012-04*		6,5 - 9,5	7,45
Leitf. (v. Ort,25℃)	DIN EN 27888 (C8):1993-11*	µS/cm	2790	665
Sauerstoff v.Ort	DIN EN ISO 5814 (G22):2013-02*	mg/l		9,42
Probenahmetechnik Mikrobiologie	DIN EN ISO 19458:2006-12*			Zweck A
Probenahmetechnik Chemie	DIN ISO 5667-5:2011-02*			Fließwasser
Enterokokken	DIN EN ISO 7899-2 (K 15):2000-11*	KBE/100ml	0	0
Koloniezahl bei 22℃	TrinkwV §15 Abs. 1c*	1/ml	100	0
Koloniezahl bei 36℃	TrinkwV §15 Abs. 1c*	1/ml	100	2
E.coli	DIN EN ISO 9308-2 (K 6-1):2014-06*	1/100ml	0	0
coliforme Keime	DIN EN ISO 9308-2 (K 6-1):2014-06*	1/100ml	0	0
spektr.Abs.Koeff.436nm	DIN EN ISO 7887 Verf.B:2012-04*	m-1	0,5	<0,1
Trübung	DIN EN ISO 7027 (C2):2000-04*	FNU	1	<0,1
pH-Wert	DIN EN ISO 10523 (C5):2012-04*		6,5 - 9,5	7,61
Messtemperatur pH	DIN 38404-C4:1976-12*	℃		23,4
Leitfähigkeit (25℃)	DIN EN 27888 (C8):1993-11*	µS/cm	2790	670
Clostridium perfringens	DIN EN ISO 14189:2016-11*	KBE/100ml	0	0
Freies Chlor	DIN EN ISO 7393-2 (G4-2):2000-04*	mg/l		<0,05

Die Anforderungen nach TrinkwV (Stand 2018) werden von allen untersuchten Parametern erfüllt.

Anlage:
- Probenahmeprotokoll

Analytik Institut Rietzler GmbH, Ansbach, den 12.10.2021

ppa. Adrian Riedel
Dipl-Ing. (FH)
Standortleiter Ansbach

Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors nicht auszugsweise vervielfältigt werden. | Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Proben, wie erhalten.
Bei der Bewertung der Konformität mit den Regelwerken wird die MU nicht berücksichtigt. | Die Akkreditierung gilt für die im Prüfbericht mit * gekennzeichneten Prüfverfahren.